

消 火 器 具 点 検 票														
名 称	消防ビル						防 火 管 理 者	(該当している場合は記入)						
所 在	萩市大字△△ □□番地						立 会 者	予防 二郎						
点検種別	機 器 点 検		点検年月日		○年○月○日～○年○月○日									
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL							
	消防 太朗				住所									
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容					
			消 火 器 の 種 別									判 定	不 良 内 容	
			A	B	C	D	E	F						
機 器 点 検														
設 置 状 況	設 置 場 所	○					○							
	設 置 間 隔	○					○							
	適 応 性	○					○							
	耐 震 措 置	○					○							
表 示 ・ 標 識		○					○							
消 火 器	本 体 容 器	○					○							
	安 全 栓 の 封	①					1	破損		即日交換済				
	安 全 弁	○					○							
	使 用 済 の 器	○					○							
		○					○							
		○					○							
外 部	指 示 圧 力 計	○					○							
	圧 力 整 器													
	蓄 圧 式 の み 記 入													
	弁													
保 持 装 置	車 輪 (車 載 式)													
	ガ ス 導 入 管 (車 載 式)													

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

