

露店開設自主点検表

確認日	年 月 日
確認者氏名	

		確認項目	適	否
開設場所	①	防火水槽、消火栓等消防水利の妨げになっていないか。		
	②	消防自動車等の緊急車両進入路の妨げになっていないか。		
	③	避難通路の妨げになっていないか。		
防火管理	①	火災発生時の消火、通報、避難誘導の担当者を決めているか。		
	②	火気使用器具の周囲は、整理及び清掃されているか。		
	③	火気使用器具は、安定した不燃性の床、台又は板の上で使用しているか。		
	④	露店等の関係者に消火器の取扱い方法等を徹底しているか。		
	⑤	コンロの周囲は、可燃物から側方15cm以上、上方1m以上の距離を保っているか。		
消火器	①	設置数は適正か。(火気使用露店に1本以上)※火気使用露店から歩行距離20m内の共同使用可		
	②	消火器の規格は適正か。(4型以上)		
	③	消火器に腐食や傷は無いか。		
LPガス	①	ボンベは、火気から離れた直射日光の当たらない通気の良い場所に設置しているか。		
	②	ボンベは、転倒防止策を施し、観客等と区画されているか。		
	③	ボンベは、1日の営業に必要な本数のみか。		
	④	LPガスを使用する器具及びゴム製のホースは、LPガス専用のものを使用しているか。		
	⑤	ゴムホースは適正な長さで、ひび割れ等の劣化がないものか。		
	⑥	火気使用器具とホースの接続が確実であり、ホースバンドで固定しているか。		
	⑦	1本のボンベから複数に分岐させる場合、それぞれに開閉弁を設けているか。		
ガソリン容器	①	ガソリン容器は消防法令に適合した金属容器を使用し、キャップを確実に閉めているか。		
	②	ガソリン等の保管は、火気から離れた通気の良い場所か。		
	③	ガソリン等の取扱い場所は、火気や高温部から安全な距離を保っているか。		
	④	ガソリン等取扱者は、ガソリン容器の圧力調整弁操作(圧抜き)を理解しているか。		
携帯発電機	①	発電機は、安全な場所に設置し、観客等と区画されているか。		
	②	運転中の燃料給油が危険であることを理解しているか。		
	③	催し開催中のやむを得ない燃料給油場所は、火気使用器具、観客等から十分安全な距離を保った場所を確保しているか。		

※1 確認者は、確認項目について判定し適否欄に○を付すること。

※2 送電電気を使用できる場合は、携帯発電機を使用させないこと。